

32003D0043

18.1.2003

URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI

L 13/35

ODLOČBA KOMISIJE
z dne 17. januarja 2003
o določitvi razredov glede odziva na ogenj za nekatere gradbene proizvode

(notificirana pod dokumentarno številko K(2002) 4807)

(Besedilo velja za EGP)

(2003/43/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode⁽¹⁾, kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS⁽²⁾, in zlasti člena 20(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 89/106/EGS predvideva, da bi bilo zaradi upoštevanja različnih ravni varnosti gradbenih objektov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni treba določiti v razlagalnih dokumentih razrede, ki ustrezajo lastnostim proizvodov glede na vsako posamezno bistveno zahtevo. Ti dokumenti so bili objavljeni kot „Sporočilo Komisije v zvezi z razlagalnimi dokumenti Direktive Sveta 89/106/EGS⁽³⁾“.

(2) Glede bistvene zahteve po varnosti pri požaru razlagalni dokument št. 2 navaja številne med seboj povezane ukrepe, ki skupaj določajo, da se strategija požarne varnosti razvija različno v državah članicah.

(3) Razlagalni dokument št. 2 opredeljuje enega teh ukrepov kot omejevanje sproščanja in širjenja ognja in dima znotraj določenega območja z omejevanjem potenciala gradbenih proizvodov za prispevanje k polnemu razvoju ognja.

(4) Raven te omejitve se lahko izrazi samo v smislu različnih ravni glede odziva na ogenj proizvodov pri njihovi končni uporabi.

(5) Z usklajeno rešitvijo je bil v Odločbi Komisije 2000/147/ES z dne 8. februarja 2000 o izvajanju Direktive Sveta 89/106/EGS v zvezi s klasifikacijo požarne odpornosti gradbenih proizvodov⁽⁴⁾, sprejet sistem razredov.

(6) V primeru nekaterih lesnih plošč je treba uporabiti klasifikacijo, določeno v Odločbi 2000/147/ES.

(7) Lastnosti odziva na ogenj številnih gradbenih proizvodov in/ali materialov, v okviru klasifikacije, predvidene v Odločbi 2000/147/ES, so dovolj dobro določene in zadostno poznane zakonodajalcem na področju požarne varnosti v državah članicah, da ne zahtevajo preskušanja za to posebno lastnost.

(8) Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za gradbeništvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Gradbeni proizvodi in/ali materiali, ki izpolnjujejo vse zahteve obnašanja odziva na ogenj brez potrebe po nadaljnjih preskusih, so določeni v Prilogi.

Člen 2

Posebni razredi, ki se uporabijo za različne gradbene proizvode in/ali materiale, v okviru klasifikacije odziva na ogenj, sprejete v Odločbi 2000/147/ES, so določeni v Prilogi k tej odločbi.

Člen 3

Proizvodi bodo obravnavani glede na končno uporabo, kjer je to ustrezno.

⁽¹⁾ UL L 40, 11.2.1989, str. 12.

⁽²⁾ UL L 220, 30.8.1993, str. 1.

⁽³⁾ UL C 62, 28.2.1994, str. 1.

⁽⁴⁾ UL L 50, 23.2.2000, str. 14.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. januarja 2003

Za Komisijo
Erkki LIIKANEN
Član Komisije

PRILOGA

Tabele, določene v tej prilogi, navajajo gradbene proizvode in/ali materiale, ki izpolnjujejo vse zahteve obnašanja pri odzivu na ogenj brez preskušanja.

Tabela 1

Razredi za lesne plošče glede odziva na ogenj ⁽¹⁾

Proizvodi iz lesnih plošč ⁽²⁾	Oznaka EN za vrsto proizvoda	Minimalna gostota (kg/m ³)	Minimalna debelina (mm)	Razred ⁽³⁾ (brez talnih oblog)	Razred ⁽⁴⁾ talne obloge
Iverne plošče	EN 312	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Vlaknene plošče, trde	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Vlaknene plošče, srednje trde	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
		400	9	E, pass	E _{FL}
Vlaknene plošče, mehke	EN 622-4	250	9	E, pass	E _{FL}
Vlaknene plošče, MDF ⁽⁵⁾	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
S cementom vezana iverna plošča ⁽⁶⁾	EN 634-2	1 000	10	B-s1, d0	B _{FL} -s1
Plošča OSB ⁽⁷⁾	EN 300	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Vežan les	EN 636	400	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Plošče iz masivnega lesa	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D _{FL} -s1

⁽¹⁾ EN 13986.

⁽²⁾ Lesne plošče, pritrjene brez zračne reže neposredno na proizvode razreda A1 ali A2-s1, d0 z minimalno gostoto 10 kg/m³ ali vsaj na proizvode razreda D-s2, d0 proizvodi z minimalno gostoto 400 kg/m³.

⁽³⁾ Razred, kakor je določen v tabeli 1 Priloge k Odločbi 2000/147/ES.

⁽⁴⁾ Razred, kakor je določen v tabeli 1 Priloge k Odločbi 2000/147/ES.

⁽⁵⁾ Vlaknena plošča, izdelana v suhem procesu.

⁽⁶⁾ Vsebnost cementa najmanj 75 % mase.

⁽⁷⁾ Plošča z usmerjenim iverjem.