

Mätbevis



En areamätning har utförts i nedanstående bostad. Mätbeviset anger det resultat av bostadens uppmätta boarea, så som bostaden var utformad vid tillfället.

Utförande och mätregler

Mätningen utfördes med hjälp av lasermätare på plats i bostaden. Areaberäkningen utfördes sedan i AutoCAD. Svensk Standard SS 21054:2020 tillämpades vid tillfället för mätningen. Längdmåtten tas i meter med två decimaler, ev. delposter med en decimal och summaposter, alltså arean, anges utan decimaler. Vid avrundning tillämpas Svensk Standard SS 14141, regel A. Avvikelser upp till +/-2% i mätning från den verkliga arean kan förekomma utan ansvar för Areamatning Mälardalen AB.

Bostadens adress	Malmgårdsvägen 10, 116 38 Stockholm
Lägenhetsnummer	1001
Ordernummer	12763
Beställare	Laterre Stackelberg AB
Utförandedatum	2022-10-10
Resultat	
Bruksarea (BRA)	122 m ²
varav	
Boarea (BOA)	48,3 m ²
Biarea (BIA)	73,5 m ²

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Gårdestam'.

Marcus Gårdestam
Diplomerad Areamatnare
Stockholm, 2022-10-10